



Dades Client	Dades Mostra
Gestor / client: Ajuntament de Sant Ramon	Ref. Mostra : SECCUSR0423US
Adreça Fiscal: Pl. de la Bassa,3	Ref. Laboratori : R-6036
Codi Postal: 25215	Tipus d'anàlisi : Control Canella d'Usuari
Població: Sant Ramon	Punt de mostreig : LLAR INFANTS MUNICIPAL - SANT RAMON
Comarca: Segarra	Lloc de mostreig : AVDA DE LA FONT, S/N
	Data recollida : 24/04/2023
	Hora recollida : 8:59:35
	Data arribada Lab : 24/04/2023
	Data Emissió : 04/05/2023
	Agregat : Sant Ramon

PARÀMETRE / NORMA / MÈTODE	RESULTAT	UNITATS	MÍNIM ADMÈS	MÀXIM ADMÈS
Olor Mètode de dilucions	1	dilucions		3
Sabor Mètode de dilucions	1	dilucions		3
Color Comparació Visual	5	mg/l Pt-Co		15
Terbolesa Nefelometria	<LQ	U.N.F.		5
Conductivitat Conductimetria	350	µS/cm		2.500
pH Potenciometria	8	u. pH	6,50	9,50
Amoni Espectrofotometria VIS	<LQ	mg/l		0,50
Bacteris Coliforms UNE-EN ISO 9308-1:2014	0	UFC/100ml		10
Escherichia Coli UNE-EN ISO 9308-1:2014	0	UFC/100ml		0
Coure ICP-OES	<LQ	mg/l		2
Clor Residual Lliure Colorimetria	0,5	mg/l	0,20	1
Clor Combinat residual Càlcul	0	mg/l		2

Els paràmetres amb resultats inferiors als límits de detecció o quantificació, s'indiquen com <LD (inferior al límit de detecció) o <LQ (inferior al límit de quantificació) en funció de la certificació segons ISO 9001, o acreditació segons ISO 17025, dels mètodes del laboratori que realitza les anàlisis i per poder-ho compatibilitzar amb el Sinac 2. En qualsevol dels dos casos, s'entendrà que el valor del resultat expressat equival a " 0 ".

En el cas de la determinació de Plaguicides, Trihalometans, Triazines i Hidrocarburs Pol. Aromàtics, el llistat està a disposició dels Gestors al S.C.Q.A. de la Diputació de Lleida.

QUALIFICACIÓ DE L'AIGUA :

APTA PER AL CONSUM, d'acord amb el que estableix el RD 140/2003 i els Críters de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya.

Anàlisis realitzats a:

Página 2 de 2

ROISER
LABORATORI

Laboratori Roiser
Avda. Noguera, 8 - 25200 Cervera
Tel. 973 53 44 24

laboratoriroiser@laboratoriroiser.es
www.laboratoriroiser.es

Laboratori certificat ISO 17025:2017 amb numero d'acreditació N° 1348/LE 2363. Laboratori reconegut per la Generalitat de Catalunya en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris amb el n°610. Laboratori inscrit en el Registre de Laboratoris de Salut Ambiental i Alimentaria amb el n° LSSA-252-11.