



Dades Client	Dades Mostra
Gestor / client: Ajuntament de Sant Ramon	Ref. Mostra : SEPORTE0620CX
Adreça Fiscal: Pl. de la Bassa,3	Ref. Laboratori : 20-06-651
Codi Postal: 25215	Tipus d'anàlisi : Control Xarxa Distribució
Població: Sant Ramon	Punt de mostreig : XARXA DISTRIBUCIÓ PORTELL - SANT RAMON
Comarca: Segarra	Lloc de mostreig : FONT DEL NONAT
	Data recollida : 22/06/2020
	Hora recollida : 8:51:00
	Data arribada Lab : 22/06/2020
	Data Emissió : 25/06/2020
	Agregat : Portell

PARÀMETRE / NORMA / MÈTODE	RESULTAT	UNITATS	MÍNIM ADMÈS	MÀXIM ADMÈS
Olor SUBJECTIU	0	dilucions		3
Sabor SUBJECTIU	0	dilucions		3
Color SUBJECTIU	10	mg/l Pt-Co		15
Terbolesa TURBIDI-METRE	0,2	U.N.F.		5
Conductivitat ELECTROMETRIA	289	µS/cm		2.500
pH ELECTROMETRIA	7,8	u. pH	6,50	9,50
Amoni Espectrofotometria	<LQ	mg/l		0,50
Bacteris Coliforms ISO 9308-1:2000	<LQ	UFC/100ml		10
Escherichia Coli ISO 9308-1:2000	<LQ	UFC/100ml		0
Recompte colònies a 22°C UNE EN ISO 6222:1999	0	UFC/ml		Sense canvis anòmals
Clostridium Perfringens FILTRACION MEMBRANA	<LQ	UFC/100ml		0
Clor Residual Lliure espectrom. abs. mol.	0,4	mg/l	0,20	1

Anàlisis realitzats a:



Ptge. Sant Jeroni 17
25005 Lleida
Telèfon 973 23 02 73 - Fax 973 23 60 53
ofitecnica@laiçconà.com

Clor Combinat residual
espectrom. abs. mol.

0

mg/l

2

Els paràmetres amb resultats inferiors als límits de detecció o quantificació, s'indiquen com <LD (inferior al límit de detecció) o <LQ (inferior al límit de quantificació) en funció de la certificació segons ISO 9001, o acreditació segons ISO 17025, dels mètodes del laboratori que realitza les anàlisis i per poder-ho compatibilitzar amb el Sinac 2. En qualsevol dels dos casos, s'entendrà que el valor del resultat expressat equival a " 0 ".

En el cas de la determinació de Plaguicides, Trihalometans, Triazines i Hidrocarburs Pol. Aromàtics, el llistat està a disposició dels Gestors al S.C.Q.A. de la Diputació de Lleida.

QUALIFICACIÓ DE L'AIGUA :

APTA PER AL CONSUM, d'acord amb el que estableix el RD 140/2003 i els Crítèris de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya.

Anàlisis realitzats a:



Ptge. Sant Jeroni 17
25005 Lleida
Teléfono 973 23 02 73 - Fax 973 23 60 53
ofitecnica@laiccona.com

Página 2 de 2

LABORATORI ACREDITAT PER ENAC ISO 17025 n° 1174/LE2230 LABORATORI AUTORITZAT PEL DEP.DE SANITAT N°REGISTRE R1-097-96. CERTIFICACIÓ ISO 9001