



Dades Client	Dades Mostra
<b>Gestor / client:</b> Ajuntament de Sant Ramon	<b>Ref. Mostra :</b> SEGOSPI0922CD
<b>Adreça Fiscal:</b> Pl. de la Bassa,3	<b>Ref. Laboratori :</b> 326-2022-00047129
<b>Codi Postal:</b> 25215	<b>Tipus d'anàlisi :</b> Control Dipòsit Distribució
<b>Població:</b> Sant Ramon	<b>Punt de mostreig :</b> SORTIDA DIPÒSIT DISTRIBUCIÓ GOSPÍ
<b>Comarca:</b> Segarra	<b>Lloc de mostreig :</b> X-362955,Y-4622154
	<b>Data recollida :</b> 26/09/2022
	<b>Hora recollida :</b> 8:57:02
	<b>Data arribada Lab :</b> 26/09/2022
	<b>Data Emissió :</b> 30/09/2022
	<b>Agregat :</b> Gospí

PARÀMETRE / NORMA / MÈTODE	RESULTAT	UNITATS	MÍNIM ADMÈS	MÀXIM ADMÈS
Olor PNT-MA-2211	0	dilucions		3
Sabor PNT-MA-2211	0	dilucions	0	3
Color 2120-B	<LQ	mg/l Pt-Co		15
Terbolesa 7027:1999	0,6	U.N.F.		5
Conductivitat 27888:1994	381	µS/cm		2.500
pH 4500H+B	7,4	u. pH	6,50	9,50
Amoni EPA 350.1	<LQ	mg/l		0,50
Bacteris Coliforms 9308-1:2000	0	UFC/100ml		10
Escherichia Coli 9308-1	0	UFC/100ml		0
Recompte colònies a 22°C 6222	1	UFC/ml		Sense canvis anòmals
Clostridium Perfringens BOE N°45-21/02/03	0	UFC/100ml		0
Clor Residual Lliure PNT-MA-2210	0,6	mg/l	0,20	1
Clor Combinat residual PNT-MA-2210	<LQ	mg/l		2

Els paràmetres amb resultats inferiors als límits de detecció o quantificació, s'indiquen com <LD (inferior al límit de detecció) o <LQ (inferior al límit de quantificació) en funció de la certificació segons ISO 9001, o acreditació segons ISO 17025, dels mètodes del laboratori que realitza les anàlisis i per poder-ho compatibilitzar amb el Sinac 2. En qualsevol dels dos casos, s'entendrà que el valor del resultat expressat equival a " 0 ".

En el cas de la determinació de Plaguicides, Trihalometans, Triazines i Hidrocarburs Pol. Aromàtics, el llistat està a disposició dels Gestors al S.C.Q.A. de la Diputació de Lleida.

### **QUALIFICACIÓ DE L'AIGUA :**

APTA PER AL CONSUM, d'acord amb el que estableix el RD 140/2003 i els Críters de Vigilància i Control Sanitaris de les Aigües de Consum Humà de Catalunya.

Anàlisis realitzats a:



Partida Setsambs, s/n  
25222 Sitjàmon  
Telèfon 973 71 70 00 - Fax 973 71 70 33  
agroambiental@appluscorp.com

Página 2 de 2

Acreditat per ENAC segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Acreditació Núm. 563/LE2082 i Núm 563/LE1047. Sistema de Gestió certificat per BSI segons la norma ISO 9001:2015. Certificat Núm. 536845. Inscrit en el Registre de laboratoris de salut ambiental i alimentària. Núm. Registre LSAA-150-00. Reconegut pel DAR. Núm. Registre 212. Acreditat pel DAR. Núm. Registre 397